

Bijlage C1 Beknopte, niet-technische samenvatting

Deze aanvraag omvat volgende delen:

- Hernieuwing van de grondwaterwinning voor waterwinning Herentals. Het vergunde debiet van 17.000 m³/dag en 5.475.000 m³/jaar uit 20 watervangputten wordt opnieuw aangevraagd. In de periode van 1 februari tot 31 mei zullen debieten hoger dan 15.000 m³/dag niet langer dan 2 weken aangehouden worden.
- Samenvoeging met de vergunning van het bijhorende waterproductiecentrum (wpc) . Dat heeft sinds 16/03/2017 een nieuwe basisvergunning zonder eindtermijn (MLAV-2016-0366). De percelen van het wpc zitten ook in de vergunning van de grondwaterwinning (er liggen watervangputten op het terrein van het wpc). De vergunning van de waterwinning behelst echter nog meer percelen. Deze worden nu samengevoegd. De percelen aan de overkant van de straat (Haanhevel) zijn geen volle eigendom van Pidpa. Er zijn ondergrondse innemingen gekocht voor de leidingen en watervangputten.
Zie bijlage C1 plan percelen.
- Wijzigingen in het chemicaliënverbruik in het zuiveringsproces. Daardoor daalt de hoeveelheid gevaarlijk product aanzienlijk (van klasse 1 naar klasse 2). Zie bijlage C6 materialen, grondstoffen en processen.

Een uitgebreidere niet-technische samenvatting over de grondwaterwinning is te vinden bij het project-MER: Bijlage D1 NTS MER