

Bijlage Q2 Bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

Voeg de gegevens als bijlage Q2 bij het formulier.

1 Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken?

Art 5.53.4.6§1

2 Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Motivering:

- De huidige winning is reeds uitgebouwd met een zeer uitgebreid monitoringsmeetnet van peilputten zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de winning
- De monitoringspunten worden minimaal maandelijks gepeild en worden jaarlijks overgemaakt aan VMM ifv IMJV.
- Het debiet van het opgepompte ruw grondwater wordt dagelijks automatisch genoteerd. De opgepompte debieten worden in het kader van de grondwaterheffing jaarlijks overgemaakt aan VMM
- Conform artikel 5.53.6.3.2 van Vlarem wordt per periode van 5 jaar een rapport opgesteld met een beschrijving, evolutie en evaluatie van de opgepompte debieten, peilmetingen en eventuele invloed naar de omgeving toe. Daarnaast dienen 2 stijghoogtekaarten worden gemaakt van de freatische en van de diep watervoerende laag waaruit gepompt wordt met de hoogste en laagste grondwaterstand. Dit rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan VMM-AOW.
- Het jaarlijks opstellen van een afpompingskegel voor alle vergunde Vlarem-grondwaterwinningen vraagt veel werk en biedt o.i. geen directe meerwaarde. Pidpa beschikt door de intensieve meetcampagne wel over voldoende peilen om op verzoek de kegel te maken.

3 Welke aanvulling van de bijzondere milieuvorwaarden stelt u voor als alternatief voor de algemene of sectorale milieuvorwaarde waarvan u wilt afwijken?

In afwijking op art. 5.53.4.6§1 van titel II van Vlarem is het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur niet vereist maar wordt minstens éénmaal per jaar in alle pompputten en alle peilputten van het peilputtennetwerk het grondwaterpeil gemeten en het dagdebiet genoteerd. Op vraag van de VMM wordt de afpompingskegel bepaald.

Afwijking op art. 4.1.9.1.3§1, 2 is reeds geregeld in de nieuwe basisvergunning van het wpc.