

05/04/2011

Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement.

Deel I – Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassingsgebied

Artikel 3: Capaciteitsbepaling

Artikel 4: Aanduiding maximum aantal toegelaten personen

Artikel 5: Verlichting

Artikel 6: Bouwmaterialen en versieringen

Artikel 7: Gangen

Deel II - Specifieke voorwaarden voor inrichtingen toegankelijk voor het publiek

Artikel 8: Uitgangen en trappen

Artikel 9: Vlotte doorgang en hindernissen

Artikel 10: Deuren

Artikel 11: Glazen wanden

Artikel 12: Reddingsborden

Artikel 13: Verwarming en brandstof

Artikel 14: Brandblusmiddelen

Artikel 15: Bijkomende voorschriften inzake het inrichten en herinrichten van lokalen toegankelijk voor het publiek en inzake het oprichten van deze lokalen

Artikel 16: Controle, afwijkingen, administratieve maatregelen.

Deel III - Specifieke voorwaarden voor de brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van het evenement

Artikel 17: De kennisgeving van een evenement

Artikel 18: Weigering en voorwaardelijke toelating

Artikel 19: De controle van een evenement

Artikel 20: Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen

Artikel 21: Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie

Artikel 22: Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties

Artikel 23: Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties.

Artikel 24: Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

Artikel 25: Afwijkingen

Deel IV - Slotbepalingen

Artikel 26: Sluiting van een inrichting

Artikel 27: Preventieve sluiting van een evenement

Artikel 28: Sancties

Artikel 29: Inwerkingtreding

Artikel 30: Kennisgeving

Deel V - Bijlagen

Bijlage 1: Inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar het maximum aantal personen 10 tot 49 kan bedragen.

Deel I - Algemene bepalingen

Artikel 1:- Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening gelden volgende definities:

- 1.1. Onder openbare plaats verstaan we het openbare domein, de terreinen en inrichtingen die publiek toegankelijk zijn zoals verduidelijkt in artikel 1.2., en de niet-openbare terreinen die publiek toegankelijk zijn.
- 1.2. Een inrichting is een gebouw, constructie of lokaliteit. De constructie en lokaliteit zijn van tijdelijke aard te beschouwen indien zij geen permanent karakter hebben of in tijd beperkt zijn in gebruik in functie van een welbepaald doel zoals tenten of een camping bij evenementen.
- 1.3. Publiek toegankelijke plaatsen: een bijeenkomst is voor het publiek toegankelijk wanneer ook andere personen worden toegelaten dan diegene die nominatief werden uitgenodigd.
- 1.4. Evenementen zijn festiviteiten zoals fuiven, optredens, feesten die iedereen kan bijwonen, al dan niet met betaling van een toegangsprijs ongeacht of de organisator toegangskaarten heeft verspreid op voorwaarde dat de kaarten worden uitgedeeld of verkocht aan een ieder die erom verzoekt en ook ongeacht of de deelname gekoppeld wordt aan een inschrijving op voorwaarde dat de inschrijving voor iedereen openstaat.

Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen, maakt van het evenement een publiek toegankelijk evenement.

Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoonlijke en individuele uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt gecontroleerd door een lijst van genodigden bij de ingang.
- 1.5. Organisator van een evenement: de organisator van een evenement is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die een evenement organiseert.
- 1.6. Open lucht: een evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt op een plaats die zodanig open is dat elke toevallige voorbijganger kan waarnemen dat er een evenement aan de gang is.
- 1.7. Niet-ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die niet onder rubriek 32.1 van het Vlarem I-decreet ressorteren. Evenementen in tenten zijn in dit reglement evenementen in niet-ingedeelde muziekinrichtingen.
- 1.8. Terreinen van een evenement zijn alle publieke en private eigendommen in open lucht die van de organisatie van het evenement deel uitmaken.
- 1.9. De exploitant van een inrichting: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
- 1.10. Een installatie: uitrusting van apparatuur, leidingen enzovoort voor technische doeleinden die een of meer functies vervullen die verband houden met het gebruik dat van de inrichting zal worden gemaakt.
- 1.11. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze verordening gebruikte terminologie zoals brandweerstand, bouw materiaal, bouwelement, wand, veiligheidsverlichting, zelfsluitende deur, waarschuwing, melding, alarm, plafond, looplijn en vals plafond, de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt in bijlage 1 (terminologie) van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (Belgisch Staatsblad van 26 april 1995), zoals gewijzigd.
- 1.12. Voor de definities van de termen: ontvlambaarheid van een bouw materiaal en voortplantingssnelheid van de vlammen aan het oppervlak van een bouw materiaal en voor

de indeling van de materialen wordt verwezen naar bijlage 5 (reactie bij brand van de materialen) van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (Belgisch staatsblad van 26 april 1995), zoals gewijzigd.

- 1.13. Aan de termen: inrichten, herinrichten, oprichten en uitbreiden van lokalen toegankelijk voor het publiek, wordt de volgende betekenis toegekend :

Inrichten:

- in een pas opgericht gebouw een lokaal een openbare bestemming geven
- een lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavige verordening, van bestemming en/of van aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan de verordening.

Herinrichten:

Een bestaand lokaal, dat onderworpen is aan onderhavige verordening, zodanig wijzigen dat van de oude inrichting weinig of niets overblijft.

Oprichten:

Een lokaal bouwen met het doel er een openbare bestemming aan te geven.

Uitbreiden:

Een lokaal dat toegankelijk is voor het publiek, in oppervlakte vergroten.

- 1.14. De aantrede en optrede van een trap worden als volgt gedefinieerd:

Optrede:

De verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen.

Aantrede:

De horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen.

- 1.15. Reddingsborden en borden in verband met brandblusmiddelen.

Voor de definitie van de reddingsborden voor het signaleren van uitgangen, nooduitgangen en de borden voor het signaleren van de brandblusmiddelen wordt verwezen naar de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk volgens Koninklijk Besluit 17 juni 1997 (Belgisch staatsblad van 19 september 1997).

Artikel 2- Toepassingsgebied.

De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en publiek toegankelijke plaatsen zijn

- waar het maximum aantal aanwezige personen 50 of meer kan bedragen;
- op de inrichtingen van tijdelijke aard van 50 m² of groter
- op installaties in open lucht

Zij geldt niet voor:

- publiek toegankelijke inrichtingen waarop in hoofde van brandveiligheid een andere reglementering van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing en het A.R.A.B. artikel 52
- gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten
- musea
- bibliotheken
- kantoren
- scholen

Voor de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal aanwezige personen 10 tot 49 kan bedragen, gelden de voorschriften van bijlage 1.

Artikel 3:- Capaciteitsbepaling

De exploitant van een inrichting of organisator van een evenement stelt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal aanwezige personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen:

- in winkels, één per 3 m² totale verkoopsoppervlakte;
- in zalen, waar uitsluitend vaste of aan elkaar gekoppelde zitplaatsen zijn aangebracht, het aantal vaste of aan elkaar gekoppelde zitplaatsen. Indien deze vaste zitplaatsen niet genummerd zijn, dient rekening gehouden met een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon;

- in de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één per 1 m² totale oppervlakte van de inrichting. Onder de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen;
- in dancings en lokalen waar gedanst wordt: drie per 1 m² dansvloeroppervlakte, plus één per 1 m² totale oppervlakte van de locatie na aftrek van de dansvloeroppervlakte. Onder de totale oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen;
- in publiek toegankelijke tenten: drie per 1 m² oppervlakte van de tent. Onder de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de tentzeilen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen;
- in de publiekszones van de terreinen in open lucht van een evenement: drie per 1 m² oppervlakte.

Artikel 4:- Aanduiding maximum aantal toegelaten personen

Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en goed zichtbaar bij de ingang(en) wordt aangebracht door de exploitant of organisator, die maatregelen neemt om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Door de exploitant dient een schriftelijke verklaring ingediend bij het bestuur betreffende het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn. Hetzelfde geldt voor de organisator van een evenement voor de tent(en) en/of het terrein.

Artikel 5:- Verlichting

De lokalen en de tent moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

Artikel 5.1 - Veiligheidsverlichting

In de inrichting en tent moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren, om hindernissen zichtbaar te stellen en die voldoet aan de geldende Belgische normen terzake. Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting en is minimaal op te hangen boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van brandblusmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Artikel 6:- Bouwmaterialen en versieringen

Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als versiering noch als bouw materiaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.

Zijn verboden:

1. gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors;
2. materialen die bij lage temperatuur smelten;
3. versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, losse doeken e.d.

De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Prijslijsten die uitgehangen worden, reclameaffiches, verplichte pictogrammen en andere evidente opschriften zijn geen papieren versieringen zoals bedoeld in dit artikel.

Onder “versieringen” dient niet verstaan de normale, functionele stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, vloerbekleding e.d.).

Artikel 7:- Evacuatiewegen

Evacuatiewegen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang of nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen of voorwerpen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken. Zij moeten rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen hiervoor in geen geval andere bezette ruimten doorlopen.

DEEL II - Specifieke voorwaarden voor inrichtingen toegankelijk voor het publiek

Artikel 8:- Uitgangen en trappen

Artikel 8.1

De trappen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term “uitgang” aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken.

Artikel 8.2

De inrichtingen of gedeelten van inrichtingen hebben minimum:

1. één uitgang indien de maximale bezetting minder dan honderd personen bedraagt.
2. twee afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan honderd bedraagt.
3. drie afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan vijfhonderd bedraagt.

Artikel 8.3

De uitgangswegen en -deuren hebben een totale nuttige breedte die tenminste gelijk is - gemeten in centimeter - aan het aantal in de instelling toegelaten personen, bepaald in overeenstemming met artikel 3.

Elke uitgang, inclusief de wegen en trappen die ernaartoe leiden, moet evenwel een vrije breedte hebben van minimum 70 cm en een minimum vrije hoogte van 2 m.

De voorafgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de kassa's van de winkels voor kleinhandel van het type zelfbediening.

Artikel 8.4

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen heeft moeten deze door vaste trappen bediend worden.

Verdiepingen waar het maximum aantal personen honderd of meer bedraagt, moeten over minstens twee afzonderlijke trappen beschikken.

Verdiepingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt moeten over minstens drie afzonderlijke trappen beschikken.

Artikel 8.5

De trappen hebben een totale breedte - gemeten in centimeter - die tenminste gelijk is aan het aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met:

- 1,25 indien het om dalende trappen gaat
- 2 indien het om stijgende trappen gaat.

Het berekenen van deze breedten is gesteund op de veronderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige verdieping begeven en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.

Artikel 8.6

Om aan de eisen van artikel 8.5 te voldoen:

- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent niet in aanmerking
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 centimeter
- draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 centimeter bedraagt.

Artikel 8.7

De trappen dienen op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leuningen.

De treden moeten slipvrij zijn.

Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

Artikel 9:- Vlotte doorgang en hindernissen

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.

Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen.

De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

Artikel 10:- Deuren

De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin open-draaien. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld openblijven.

Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, welke bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere druk naar buiten kunnen draaien. Deze hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de openings-uren van de inrichting.

Deuren die uitsluitend gebruikt worden in geval van nood, mogen boven de openbare weg opendraaien.

De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect vanzelf in open stand worden gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbetaling) kunnen open-draaien in de vluchtzin.

Artikel 11:- Glazen wanden

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

Artikel 12:- Reddingsborden

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door reddingsborden (pictogrammen) gespecificeerd in artikel 1.15. De zichtbaarheid van de reddingsborden wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn.

Artikel 13:- Verwarming en brandstof

Artikel 13.1

In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.

Artikel 13.2

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten.

De schoorstenen en rookkanalen worden opgetrokken in niet ontvlambare materialen.

Artikel 13.3

Verplaatsbare verwarmingstoestellen en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.

Artikel 13.4

De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een afzonderlijk en goed verlucht (onder- en bovenverluchting) lokaal worden geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks in verbinding staat met de lokalen toegankelijk voor het publiek.

De binnenwanden moeten een brandweerstand hebben van minstens een uur en de binnen-deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een brandweerstand van minstens een half uur.

Artikel 13.5

De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet minstens één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, buiten deze lokalen.

Artikel 13.6

De gasmeters zijn opgesteld in een goed verluchte ruimte, waarin alles wordt geweerd wat het brandrisico verhoogt. Deze ruimte is gelegen buiten de voor het publiek toegankelijke delen van de inrichting en buiten de stookplaats.

Op de gastoevoerleiding moet buiten het gebouw een afsluiter aangebracht zijn. Indien dit niet het geval is zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken.

De afsluiter moet op de voorgevel doeltreffend worden gesignaleerd met een coördinatenplaatje.

Artikel 13.7

Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas mogen niet in een kelderverdieping worden geplaatst. Zij moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd en behoorlijk verlucht lokaal ondergebracht worden.

Artikel 14:- Brandblusmiddelen

Artikel 14.1

De exploitant moet, op advies van de brandweer, voldoende brandblusmiddelen aanbrengen.

In de lokalen toegankelijk voor het publiek, moeten snelblussers van het type 6 kg ABC poeder (of een gelijkwaardig alternatief in overleg met de brandweer) goed verdeeld aangebracht worden a rato van 1 stuk per 150 m² met een minimum van twee snelblussers.

In de nabijheid van de stookplaats met branders werkend met vloeibare brandstof, moet een snelblusser met 5 kg CO₂ of 6 kg ABC poeder opgesteld zijn of dient de brander beveiligd te zijn met een automatische blusinstallatie.

Frituurketels moeten voorzien zijn van een blusdeken.

Winkels voor kleinhandel waarvan de oppervlakte groter is dan 500 m² moeten worden uitgerust met minstens één haspel. Ieder punt van het publiek toegankelijke deel moet bereikbaar zijn met de waterstraal van de haspel.

Artikel 14.2

De brandblusmiddelen moeten goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en vast bevestigd zijn. Ze moeten steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Artikel 14.3

Het gebruik van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of andere producten, waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan, is verboden.

Artikel 14.4

De inrichting moet op het openbare telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden.

Artikel 14.5

Al het personeel moet over de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden.

Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functie, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandblusmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

Artikel 14.6

De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's, verwekt door het roken, te weren. Asbakken moeten in voldoende getal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen te worden leeggemaakt in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

Artikel 14.7

Er mag geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten vergaard of opgeslagen worden in de inrichting.

Artikel 15:- Bijkomende voorschriften inzake het inrichten en herinrichten van lokalen toegankelijk voor het publiek en inzake het oprichten van deze lokalen

Artikel 15.1

De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en hun aanhorigheden met gedeelten van het gebouw die een andere functie bezitten, dienen een brandweerstand van een uur te hebben. Plafonds bestaande uit een houten roostering, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een brandweerstand van tenminste een uur, kunnen toegestaan worden.

Verbindingsdeuren in deze binnenwanden dienen een brandweerstand van een half uur te hebben. Het moeten Benor/ATG-deuren zijn en ze dienen geplaatst door plaatsers gecertificeerd door het geaccrediteerde organisme ISIB.

Wat betreft de gemeenschappelijke keuken:

1. Deze moet gecompartmenteerd zijn ten opzichte van de lokalen toegankelijk voor publiek met wanden die een brandweerstand van één uur bezitten.
2. Elke doorgang naar de keuken wordt afgesloten door een deur met een brandweerstand van een half uur die zelfsluitend is of zelfsluitend bij brand.
3. Wanneer de gemeenschappelijke keuken niet gecompartmenteerd is ten opzichte van de lokalen toegankelijk voor het publiek, is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt.
4. De keukendeuren draaien open in de vluchtrichting vanuit de keuken.

Artikel 15.2

De valse plafonds dienen een stabiliteit bij brand van 30 minuten te bezitten.

Artikel 15.3

Het zichtbare oppervlak van (valse) plafonds en van balken moet niet-ontvlambaar of van het type met zeer trage vlamvoortplanting zijn. Voor de toepassing van dit artikel dienen daklichten, koepels of lichtstraten niet beschouwd als plafonds of valse plafonds.

Artikel 15.4

Het zichtbare oppervlak van de (valse) verticale wanden en van kolommen en van de trappen moet moeilijk ontvlambaar of van het type met trage vlamvoortplanting zijn.

Het zichtbare oppervlak van de (valse) vloeren moet gemiddeld ontvlambaar of van het type met gemiddelde vlamvoortplanting zijn.

Artikel 15.5

De minimum breedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen is 80 cm.

Artikel 15.6

De trappen gebouwd na het in voege treden van onderhavig reglement dienen gemaakt uit niet brandbare materialen; zij hebben een aantrede van tenminste 25 cm. De optrede mag niet meer dan 18 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan.

Artikel 16:- Controle, afwijkingen, administratieve maatregelen

Artikel 16.1

De elektrische installatie(s) inclusief de veiligheidsverlichting, alsmede de gasinstallatie(s) en de verwarmingsinstallatie(s) inclusief warmwatertoestellen, de schoorstenen en rookkanalen en de brandblusmiddelen moeten jaarlijks aan een grondige controle onderworpen worden.

Deze controles zullen, in zoverre van Rijksweg agents of organismen erkend werden, aan één of meer van deze worden toevertrouwd. Bij ontstentenis daarvan, zal een beroep gedaan worden op bevoegde technici.

Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controles, moet de exploitant onmiddellijk het passende gevolg geven met een maximum termijn van 15 dagen.

De exploitant moet op verzoek van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren op ieder ogenblik gedateerde en ondertekende attesten van de controlerende agents, organismen of bevoegde technici kunnen voorleggen.

Artikel 16.2

De exploitant zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.

Artikel 16.3

De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester en de bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van artikel 6, 13.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 en 15.6 van onderhavige verordening zijn nageleefd wat betreft de reactie bij brand van de bouwmaterialen en de weerstand tegen brand van de bouwelementen.

Artikel 16.4

De exploitant is ertoe gehouden, zo spoedig mogelijk en tenminste een maand op voorhand, aan de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening of heropening van een inrichting toegankelijk voor het publiek in de zin van artikel 2.

Artikel 16.5

In verband met de voorschriften van onderhavige verordening kan de burgemeester steeds afwijking verlenen.

De vraag tot het verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de hand van een gedetailleerd verslag, dat de redenen vermeldt, waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt.

Bij het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de aanvullende voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd, uit te voeren.

Artikel 16.6

Onverminderd de voorschriften van onderhavige verordening, neemt de exploitant de nodige maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om:

- brand te voorkomen
- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden
- in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren
- en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.

Artikel 16.7

De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.

Deel III - Specifieke voorwaarden voor de brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van het evenement

Artikel 17:- De kennisgeving van een evenement

Artikel 17.1

Het is verboden om evenementen en niet-ingedeelde muziekinrichtingen van tijdelijke aard die toegankelijk zijn voor het publiek, open te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel 17.2

De aanvraag dient schriftelijk zo snel mogelijk en alleszins ten laatste dertig kalenderdagen voor aanvang toe te komen bij de burgemeester. De gemeente licht meteen de brandweercommandant in na het afleveren van de toelating.

Artikel 18:- Weigering en voorwaardelijke toelating

Artikel 18.1:- Weigering

- Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde wijze een vergunning voor een evenement in open lucht of voor een tentfuif weigeren wanneer de gekozen locatie of inrichting onvoldoende garanties biedt op het vlak van veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of om ernstige overlast voor de buurt te voorkomen.
- Met uitzondering van hoogdringendheid wordt de beslissing van de burgemeester ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator overgemaakt.

Artikel 18.2:- Voorwaardelijke toelating bij evenementen in open lucht en tentfuiven

- Onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen kan de burgemeester de naleving van de voorwaarden opleggen die hij inzake veiligheid, gezondheid of zindelijkheid of ter vermijding van ernstige overlast voor de buurt noodzakelijk acht.
- De beslissing wordt ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator overgemaakt.

Artikel 19:- De controle van een evenement

De burgemeester kan de plaats van het evenement en de tijdelijke inrichtingen onderwerpen aan een voorafgaande keuring inzake brandveiligheid, veiligheid van de algemene opstelling van het terrein en eventuele speciale constructies, en inzake stormbestendigheid conform artikel 59 en 60 van de GAS-codex goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 oktober 2010.

Voor de aanvang van het evenement dient er een controle te gebeuren door de brandweer voor zover het een inrichting van tijdelijke aard betreft met een bruto-oppervlakte van 500 m² of meer.

De organisator verleent steeds zijn medewerking zowel voor als tijdens het evenement bij keuringen en controles verricht in het kader van deze verordening aan de bevoegde bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie.

Artikel 20:- Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen

- De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies moet steeds een vrije doorgang, dus zonder obstakels, waarborgen van 4 meter.
- Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen opgesteld staan.
- De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens volgende leidraad.
- De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde van de inrichting kunnen naderen. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en opstelplaats:
 - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
 - ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken vertoont:
 - minimale vrije breedte: 4 m;
 - minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
 - minimale vrije hoogte: 4 m;

- maximale helling: 6 %;
- draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs als ze het terrein vervormen;
- De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto's en fietsen alsook voor een ordentelijk parkeren van deze voertuigen.

Artikel 21- Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie

Artikel 21.1

Het zeil en/of de eventuele harde zijwanden van tijdelijke constructies moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Artikel 21.2

De tent moet minimum 2 uitgangen hebben. Indien de bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting. Voor het openluchtterrein wordt dezelfde berekening gemaakt.

De uitgangen moeten verder zodanig over de tent verdeeld zijn dat er vanuit gelijk welke plaats in de tent nooit meer dan 30 meter moet afgelegd worden om een rechtstreekse uitgang te bereiken. In de open lucht van het evenemententerrein wordt elke uitgang binnen de 60 meter zo gelijkmatig mogelijk gespreid.

Artikel 21.3

Iedere uitgang van de tent moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal aanwezigen.

Artikel 21.4

Iedere uitgang van de tent blijft zowel in de breedte als in de hoogte over minstens 2 meter volledig vrij (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend deel van een tentzeil wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). Span-touwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie zo weinig mogelijk hinderen. In de open lucht van het evenemententerrein is elke nooduitgang minimum 2 meter breed.

Artikel 21.5

De uitgangsdeuren moeten openen in de richting van de ontruiming.

Artikel 21.6

De tafels en stoelen, en in de open lucht andere opstellingen, moeten zodanig opgesteld worden dat de doorgangen naar de uitgangen, nooduitgangen en brandblustoestellen volledig vrij blijven.

Artikel 21.7

De plaats van elke uitgang en nooduitgang zowel in de tent als op het terrein moet aangegeven zijn door de reddingsborden zoals gespecificeerd in artikel 1. De verlichting van de pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd. Op het terrein kan een uitzondering worden toegestaan omwille van bijvoorbeeld voldoende openbare of alternatieve verlichting.

Artikel 22:- Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties

Artikel 22.1

Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz...en stabiele ophangpunten hebben) zodat geen brand of ander gevaar kan ontstaan.

Artikel 22.2

Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.

Artikel 22.3

De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit dient gestaafd door een proces-verbaal van een erkend organisme.

Artikel 23:- Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties

Artikel 23.1

In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. De afvoerkokers voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaar opleveren.

Artikel 23.2

Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de tent en buiten de andere tijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 meter van de buitenwand.

Artikel 23.3

De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, recipiënten met vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen.

Artikel 23.4

Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed verluchte veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke constructies.

De verbindingen moeten gemaakt worden conform de vigerende normen inzake gasinstallaties. Dit dient gestaafd door een proces-verbaal van een erkend organisme.

Artikel 23.5

Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

Artikel 23.6

Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen opgesteld worden.

Artikel 24:- Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

Artikel 24.1

De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.

Artikel 24.2

In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten draagbare snelblustoestellen met minimum 6 kg ABC-poeder aanwezig zijn. Er moet minstens 1 bluseenheid per 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee snelblustoestellen, voor de algemene beveiliging. Bij bepaalde risico's kunnen bijkomende blustoestellen noodzakelijk zijn op advies van de brandweer (specifieke objectbeveiliging).

De snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toeg, enz.). Deze snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma jaarlijks nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.

Artikel 24.3

In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn.

Artikel 24.4

Minstens één persoon wordt door de organisatie belast met de veiligheid; hij oefent preventief toezicht uit en grijpt onmiddellijk in in geval van brand of andere onregelmatigheid. Indien het maximum aantal aanwezigen tussen 500 en 2000 bedraagt, zijn er twee toezichters en bij meer dan 2000 aanwezigen drie.

Artikel 24.5

Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, een rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren.

Artikel 25:- Afwijkingen

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze politieverordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, in zijn vergunning afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen niet in strijd zijn met hogere wetgeving en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze politieverordening. Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn.

Deel IV - Slotbepalingen

Artikel 26:- Sluiting van een inrichting

De burgemeester kan, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, tot sluiting van de inrichting overgaan, krachtens artikel 134ter of artikel 134quater van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 27:- Preventieve sluiting van een evenement

Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens artikel 134ter of artikel 134quater van de nieuwe gemeentewet heeft, kan hij de gehele of gedeeltelijke stopzetting gelasten van een evenement dat plaatsvindt in strijd met de bepalingen van onderhavig reglement of met de voorwaarden die in uitvoering van dit reglement werden opgelegd.

De hieraan verbonden kosten zijn verhaalbaar op de organisator van het evenement. In voorkomend geval kunnen deze kosten verhaald worden op de uitbater van de ingedeelde muziekinrichting die heeft nagelaten om de organisator van het evenement de voorwaarden in de vergunning mee te delen.

Indien de identiteit van de organisator niet bekend is of indien de organisator een feitelijke vereniging is, worden al diegenen die op om het even welke wijze aan de organisatie of aan het verloop van de activiteit hebben meegewerkt, als organisator beschouwd, en zij zijn allen hoofdelijk voor deze kosten aansprakelijk.

Artikel 28:- Sancties

Voor zover door de wet, het decreet, het besluit, de verordening, geen andere straffen voorzien zijn, en onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, worden de overtredingen van deze verordening gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie conform artikel 119 bis en ter van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 29:- Inwerkingtreding

Onderhavige verordening wordt verbindend vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 30:- Kennisgeving

In toepassing van het decreet van 28 april 1993 op het administratieve toezicht dit besluit ter kennis te brengen van het publiek en een beknopte omschrijving van het besluit over te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen.

Een afschrift, ter kennisgeving, zal overgemaakt worden aan de heer Procureur des Konings, aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Griffie van de Politierechtbank, de Zonechef van de Politiezone.

Deel V - Bijlagen

Bijlage 1: Inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar het maximum aantal personen 10 tot 49 kan bedragen.

Voor de inrichtingen waarvan het maximum aantal personen 10 tot 49 kan bedragen gelden volgende maatregelen:

- de uitgang dient minstens 60 cm breed te zijn.
- minstens één snelblusser van het type 6 kg ABC poeder moet aangebracht worden
- frituurketels moeten voorzien zijn van een blusdeken
- de voorschriften in deze verordening vervat in de artikels 6, 7, 8.7, 11, 12.2, 13.1, 13.7, 14.2, 14.3, 14.5, 14.6, 14.7 en 16.1;
- de elektrische installatie(s) waarvan sprake in artikel 16.1, moet(n) slechts vijfjaarlijks aan een grondige controle onderworpen worden.